



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"
Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,
Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bezbarerov@gmail.com
Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsppb.
Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



*АКТ № 24/Прим/18а ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2018 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ*

*ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 60
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБДОУ № 60 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)*

197372, Санкт-Петербург, Комендантский пр., дом 28, корп.3, литер А

*Санкт-Петербург
2018г.*

Акт № 24/Прим/18а от 16 октября 2018 г.
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 60 (ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 197372, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., дом 28, корп.3, литер А.

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажа, 2549,4 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9836,00 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление свидетельство 78-АЖ № 538371 от 20.03.2012

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрации Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, ул. Савишкина, дом 83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: 85.11

Наименование предоставляемых услуг: осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетическому и физическому развитию детей; присмотр и уход за детьми


Плановая мощность: 290

Форма способа оказания: на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Заведующий ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-Петербурга Голубева Татьяна Александровна, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Акт №24/Прим/18а от 16.10.2018	ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-Петербурга, Комендантский пр., дом 28, корп.3, литер А	 СПБ ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 2
--------------------------------------	---	---	----------	-----------



Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, Ч»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, Ч»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: нет (есть аппарат, не соответствует К)
3. Пандус стационарный внутренний: нет (есть аппарат, не соответствует К)
4. Пандус инвентарный, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): да, не соответствует К
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,Ч: да, не соответствует С
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: нет
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да, не соответствует С
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: частично
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет


Акт №24/Прим/18а от 16.10.2018	ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-Петербурга, Комендантский пр., дом 28, корп.3, литер А	 СПб ОПОП «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 3
--------------------------------------	---	--	---	-----------



18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения:
да, не соответствует С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 60 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 197372, Санкт-Петербург, Комendanтский пр., дом 28, корп.3, литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом №13 от 10.01.2018 г. назначены ответственные сотрудники учреждения за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов:</p> <p>1. Ответственный за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации:</p> <p>– заместитель заведующего по АХР Зенину Н.Н.;</p> <p>2. Ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов (за сопровождение):</p> <p>– вахтера Аржанных Т.А.;</p> <p>– вахтера Ершову В.К.;</p> <p>– рабочего КОРЭ Ясимова В.А.</p> <p>Проведен инструктаж и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения.</p> <p>Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен – 16.10.2018 г</p>	Приказ №13 от 10.01.2018 г

Акт №24/Прим/18а от 16.10.2018	ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-Петербурга, Комendanтский пр., дом 28, корп.3, литер А	 СПБ ОПМ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист 4
--------------------------------	--	---	----------	--------

1.2.	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория частично доступна. Вход на территорию через калитку, перед калиткой отсутствуют занижение бордюрного камня. Ширина калитки достаточная. Кнопка вызова помощи размещена в недоступном месте. Табличка с номером телефона отсутствует. Внутренняя территория учреждения частично условно доступна.			
1.3.	К	Отсутствует занижение бордюрного камня перед калиткой. Недоступно. Только с сопровождением.			
1.4.	О, Г, У	Отсутствует информационный стенд, нет занижения бордюрного камня. Частично доступно. Сопровождение по необходимости.			
1.5.	С	Нет элементов доступности. Передвижение только с сопровождением.			
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №13 от 10.01.2018 г		
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)			
2.1.	К, О, С, Г, У	Действующий вход в учреждение имеет крыльцо и внутреннюю лестницу.			
2.2.	К	Недоступно для посетителей на электроколясках. Избирательно возможно на мех. колясках. Только сопровождением. До адаптации объекта не рекомендовано к посещению.			
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.			
2.4.	С	На полотне входной двери размещена табличка, выполненная шрифтом Брайля, что не соответствует нормативным требованиям. Отсутствует контрастно-тактильная навигация. Сопровождение по требованию. Только с сопровождением.			
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №13 от 10.01.2018 г		
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)			
3.1.	К, О, С, Г, У	Ширина коридоров достаточная, местами есть пороги с превышением нормативных требований. Внутренние лестницы имеют контрастную маркировку краевых ступеней. На смотровые панели наклеены желтые круги.			
3.2.	К	Местами есть пороги. Условно доступно. Сопровождение по требованию. Избирательно доступно в пределах 1-го этажа.			
3.3.	С	Пути перемещения внутри помещения только с сопровождением, помещение не адаптировано для слепых.			
3.4.	О, Г, У	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.			
3.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №13 от 10.01.2018 г		
4		Зона: места обслуживания инвалидов			
4.1.	О, С, Г, У	Оказание услуг осуществляется на всех этажах здания. Сопровождение по требованию.			
4.2.	К	Услуга оказывается на 1 этаже здания. Только с сопровождением.			
4.3.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №13 от 10.01.2018 г		
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)			
Акт №24/Прим/18а от 16.10.2018		ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-Петербурга, Комендантский пр., дом 28, корп.3, литер А	 СПБ ОПОИ «НА КОЛЕСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил 	Лист 5


5.1	К, О, С, Г, У	Оборудованного туалета для инвалидов нет. Туалет для сотрудников расположен на 2-м этаже здания.	
5.1	К	Недоступно.	
5.2	О, С	Условно доступно. Нет элементов доступности. Сопровождение по необходимости.	
5.3	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.4	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №13 от 10.01.2018 г
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ №13 от 10.01.2018 г
6.2	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://dou60.ru</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - версия для слабовидящих; - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта. <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <p>На сайте учреждения отсутствует следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1		<p>Ближайшая остановка общественного транспорта «Комендантский пр. д. 22». Расстояние до учреждения 270-290 метров.</p> <p>Время движения 3-4 минуты.</p> <p>Троллейбус № 2, 23, 50 оснащённые низкопольным подвижным составом.</p> <p>Автобусы № 127, 135, 171 частично оснащённые низкопольным подвижным составом.</p> <p>Пешеходный переход регулируемый с занижением бордюрного камня.</p> <p>На пути следования от остановки общественного транспорта частично отсутствует занижение бордюрного камня.</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О, С, Г, У	Обозначенные места для инвалидов отсутствуют, возможно поставить автомобиль на придомовой территории.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Акт №24/Прим/18а от 16.10.2018	ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-Петербурга, Комендантский пр., дом 28, корп.3, литер А	 СГБ ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				6

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения доработать версию для слабовидящих. В настоящее время версия работает с существенными ошибками.
2. На сайте учреждения (в раздел «Доступная среда») дополнить информацию, расположенную на страничке «Доступная среда».
3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
4. Обратиться в муниципальное образование, на территории которого расположено учреждение и Администрацию района по вопросу проведения работ по обустройству занижения бордюрного камня перед действующим входом на территорию учреждения.
5. Перенести табличку, выполненную шрифтом Брайля с полотна действующей входной двери в доступное и безопасное место в соответствии с действующими нормативами.
6. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности объекта для инвалидов на кресло-коляске согласно действующим нормативам и технической возможности.
7. У входа на территорию разместить табличку с номером телефона сотрудника ответственного за оказание помощи по сопровождению инвалида или кнопку вызова помощи. При размещении таблички, учесть, что шрифт должен быть крупным и легко читаемым издалека и желтый знак инвалид для привлечения внимания, в случае размещения кнопки вызова, она должна быть размещена в доступном, безопасном месте согласно нормативным требованиям.
8. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности учреждения для инвалидов по зрению согласно действующим нормативам.
9. Рассмотреть техническую возможность по адаптации санитарно-гигиенического помещения для людей с инвалидностью и при наличии такой возможности оборудовать туалет для инвалидов на первом этаже здания.
10. При наличии возможности приобрести мобильный лестничный подъемник с механической коляской, соответствующей данному подъемнику для обеспечения доступности всех этажей здания.
11. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
12. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное - <http://zhif-vmeste.ru/news/events/88812/>.

Заведующий ГБДОУ № 60 Приморского
района Санкт-Петербурга

 / Голубева Т.А./

Президент
СПб ОПОО «На коляске без барьеров»

 / Яганова Ю.В./

Акт
№24/Прим/18а
от 16.10.2018

ГБДОУ № 60 Приморского района Санкт-Петербурга,
Комендантский пр., дом 28, корп.3, литер А



Выполнил
Лист
7